

USV - Anlage

Brennstoffzellen USV

Typ : SF AkkuTEC 4802

Art.-Nr. :



Kurzbeschreibung

Die Brennstoffzellen Gleichstromversorgung der Typenreihe SF **AKKU**TEC arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet, in Verbindung mit einem Bleiakkumulator und einer Tankpatrone, eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand des Akkumulators und der Tankgröße, sowie dem Entladestrom abhängig

Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Batterieladegeräte mit I/U-LadeKennlinie
- Mikrocontrollergestütztes Batteriemangement
- Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul (Option)
- Brennstoffzelle für Lange Pufferzeiten.

Eingangsnennspannung	115 - 230 V AC -15% +15%
Nennfrequenz	47 – 63, Hz
Ausgangsnennspannung	48 V DC \pm 0,4% (ohne Temp.-Sensor)
Bei Netzbetrieb	48 V DC \pm 0,4% (mit Sensor bei 25 °C)
Bei Batteriebetrieb abhängig vom Ladezustand der Batterie	48 V DC
Ausgangsnennstrom	1,6 A bei 100% ED Strombegrenzung bei 1,1 x I Nenn
Schutzart	IP 20
sichere Trennung (Sicherheits-trennung zwischen Eingang u. Ausgang)	gem. EN61558-2-17 (VDE 0570 2-17)
Betriebstemperatur	0 - 40 °C optimale Lagertemperatur für Batterie 20°C. Im Lagerzustand alle 6 Monate Batterie laden.
Kurzschlußschutz	Elektronisch, kurzschlußfester Ausgang
Batterie	1,3 Ah
Batterietype	Pb-Akku, wartungsfrei Pb- Akku wartungsfrei (Option mit geänderter Kennlinie)
Tankpatrone	M5 5 Liter (5,5kWh)
Batteriesicherung	10A
Überbrückungszeit	Ca. 3 Tage bei 1,6 A Last mit der 5 Liter Tankpatrone
LadeKennlinie	I/U DIN 41773 Teil 1 Opt. Temperaturnachführung
Ladestrom bei 100% Last	0.2 A
Ladestrom bei 0% Last	1,8 A
Tiefentladeschutz der Batterie	durch Lastabwurf bei einer Batteriespannung \leq 19,8 V

LED-Anzeigen	<p>Ua grün am Ausgang liegt Spannung an Netz OK grün Eingangsspannung vorhanden Batterie OK grün erlischt bei: -Batteriekreisunterbrechung (Batteriesicherung def.) -Spannung im USV Betrieb < 21,6 V (Batterie low.) -Batterietemperatur über 45°C</p> <p style="text-align: center;">LED blinkt bei</p> -Batterie schwach (defekte Batterie)
Relais-Ausgänge	Netz/USV-Betrieb 0,5 A /30 V DC Sammelstörung 0,5 A /30 V DC
Shut down Klemme (Not Aus)	Abbruch des USV- Betriebs potentialfreier Schalteingang Schaltpegel: 48 V DC (6-45 V DC)
Batteriemanagement Batteriekreisüberwachung	Batteriemanagement über internen Mikrocontroller Überwachung Batteriekreis/Batteriesicherung alle 60sec
Reale Batterie Leistungsmessung	Batteriebelastungstest während des Netzbetriebs. (Belastung der Batterie mit gleichzeitiger Spannungsmessung) alle 24h.
EMV-Richtlinien	EN 55011/03/91 EN 50082-1/1.92 EN 61000-4-2,3,4,5,6,11 EN 50178 EN 60950
Aufbauart Anschluß Schutzart	Schaltschrank Klemmen UK5N IP55
Abmessungen	760 x 760 x 300 mm (BxHxT)